UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UTA-01 PER IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA
PIANO TERRA PALAZZINA UFFICI



UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UTA-02 PER IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA
PIANO PRIMO PALAZZINA UFFICI



UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UTA-06 PER IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA
CASCINA COLOMBARA – MONDA RESTRO PT



UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UTA-03 PER IMPIANTO A TUTTARIA
PRODUZIONE 1-ASSEMBLAGGIO



UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UTA-04 PER IMPIANTO A TUTTARIA
2-OFFICINA / 3-STAMPI



UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UTA-05 PER IMPIANTO A TUTTARIA
MAGAZZINO



LEGENDA CANALI

Simbolo	Descrizione
	Canale di mandata aria
	Canale di ripresa aria
	Canale di presa aria esterna
	Canale di estrazione aria

LEGENDA FLUIDI

Simbolo	Descrizione
ACM	Tubazione di mandata acqua calda
ACR	Tubazione di ritorno acqua calda
ARM	Tubazione di mandata acqua refrigerata
ARR	Tubazione di ritorno acqua refrigerata
AP	Tubazione di adduzione acqua potabile

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Valvola a sfera
M	Valvola a sfera motorizzata
	Filtro ad Y
	Valvola di intercettazione a farfalla

1	FILTRO PIANO CLASSE G4
2	FILTRO A TASCHE RIGIDE CLASSE F7
3	SERRANDA DI REGOLAZIONE CON SERVOMOTORE
4	SERRANDA DI RICIRCOLO CON SERVOMOTORE
5	SERRANDA DI BY-PASS CON SERVOMOTORE
6	SEZIONE DI MISCELA
7	RECUPERATORE DI CALORE STATICO
8	BATTERIA DI PRERISCALDAMENTO
9	BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE
10	BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO
11	UMIDIFICATORE A VAPORE
12	SEPARATORE DI GOCCE
13	VENTILATORE DI MANDATA ARIA TIPO PLUG-FAN CON INVERTER
14	VENTILATORE DI ASPIRAZIONE ARIA TIPO PLUG-FAN CON INVERTER
15	SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI
16	BATTERIA DI POST-RISCALDO DA CANALE
17	CASSETTA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA VAV

COMUNE DI COLOGNE
Provincia di Brescia

P.I.I. IN VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 E 92 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.
"RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO URBANO POSTO TRA VIA S. EUSEBIO E VIA S. MARIA E VIA D. ALIGHIERI, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIFUNZIONALI UNITAMENTE AD OPERA PUBBLICA STRATEGICA"

committente

MONDINI S.r.l.

G. MONDINI S.p.A.

coordinamento progettazione
tecno habitat S.r.l.
Società di Ingegneria
Via Natale Battaglia 22, 20127 Milano
T +39.02.2614 6322 - thmail@tecnohabitat.com

progettazione architettonica
studio castiglioni & nardi
architetti associati
Via Generale Cantore 36, 21100 Varese
T +39.0332.232191 - info@studiocastiglioninardi.it

oggetto
M02 - SCHEMA FUNZIONALE AERAULICO

tav. **22**

data
10/12/2019

scala
- - -

aggiornamenti

tecnico progettista
timbro e firma