

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Pannello non attivo
	Pannello attivo
	Pannello attivo con ventilazione integrata
	Pannello non attivo con ripresa integrata
	Valvola di regolazione a sei vie
ACM	Tubazione di mandata acqua calda
ACR	Tubazione di ritorno acqua calda
ACM–BT	Tubazione di mandata acqua calda circuito bassa temperatura
ACR–BT	Tubazione di ritorno acqua calda circuito bassa temperatura
ARM	Tubazione di mandata acqua refrigerata
ARR	Tubazione di ritorno acqua refrigerata
ARM–AT	Tubazione di mandata acqua refrigerata circuito alta temperatura
ARR–AT	Tubazione di ritorno acqua refrigerata circuito alta temperatura
M	Canale di mandata aria
R	Canale di ripresa aria
EXT	Canale di estrazione aria
	Serranda tagliafuoco
GRC	Griglia di ripresa aria a canale
SR	Serranda di regolazione
SRI	Serranda di regolazione a iris
CSO	Locale dotato di estrazione aria
RG	Radiatore in ghisa
CWT	Ventilconvettore a pavimento
CWS	Ventilconvettore a quattro vie



NOTE

1_Per tutte le reti di tubazioni sono da prevedere nei punti alti dei gruppi di sfiato aria
2_Per tutte le reti di tubazioni sono da prevedere nei punti bassi dei rubinetti di scarico
3_Negli attraversamenti dei muri (REI) sono da prevedere collari, sigillature per le reti di tubazioni

COMUNE DI COLOGNE

Provincia di Brescia

P.I.I. IN VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 E 92 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.
"RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO URBANO POSTO TRA VIA S. ELISEO E VIA S. MARIA E VIA D. ALIGHIERI, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIFUNZIONALI UNITAMENTE AD OPERA PUBBLICA STRATEGICA"

committente

MONDINI S.r.l. — G. MONDINI S.p.A.

coordinamento progettazione
tecno habitat S.r.l.
Società di Ingegneria
Via Natale Battaglia 22, 20127 Milano
T +39.02.2614.3023 - tecnohabitat@tecnohabitat.com

progettazione architettonica
studio castiglioni & nardi
architetti associati
Via Generale Cantore 28, 21100 Varese
T +39.0332.232.137 - info@studiocastiglionienardi.it

oggetto
M03 - PIANO TERRA CAPANNONE, UFFICI E CASCINA
DISTRIBUZIONE AERAULICA E IDRONICA

tav. **23**

data 10/12/2019

scala 1:200

aggiornamenti

tecnici progettisti
timbro e firma